



E-Mail



Mensagem 5 de 3539



Criar email

Caixa de entrada (1141)

Rascunhos (22)

Enviados

Spam (75)

Lixeira

Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Especificações dos Itens Ref. PR 43/2021

E **engenharia@pmsas.pr.gov.br**

Para: derivados@derivadospb.com.br

Sex. 16:17

Boa tarde,

Referente a solicitação de esclarecimentos sobre o REGISTRO DE PREÇOS da empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP, a Engenharia do Município orientou o Setor de Licitação para que efetue as mudanças nos itens tubos de concreto com diâmetros maiores de que 60cm sejam em concreto armado (PA), atendendo a "Norma NBR 8890/2020 - Tubo de concreto de seção circular para águas pluvial e esgoto sanitário Requisitos e métodos de ensaios" e que todos os tubos sejam com encaixe Macho e Fêmea visto que foi realizado a revisão dessa norma a pouco tempo e poucas empresas da região se adequaram.

Atenciosamente

Felipe Andrade Blick

Eng. Civil

Santo Antonio do Sudoeste - Pr.

Em 28/05/2021 13:35, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR escreveu:

Atenciosamente

Departamento de Licitação

Natalicia Francisconi Pastório

Avenida Brasil, 1431- Centro

CEP:85710-000

Santo Antonio do Sudoeste-Pr

(46)3563-8000



61% usado