



02 DETALHE - DRENO EVAPORADORA
SEM ESCALA

PONTOS DE DRENO

TAG	DIÂM. (Ø)	LOCALIZAÇÃO
Q34*	Q34*	EMBUTIDO NA PAREDE

TIPO DE TUBULAÇÃO

- LINHA DE LÍQUIDO
- LINHA DE SUÇÃO
- ELETRODUTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

NÚMERO DO EQUIPAMENTO

LL	Q34*	Ø1"
LS	Q7.8"	Ø1"
EL	Q34*	Ø1"

Os dimensionamentos das linhas de cobre deverão ser conferidos, levando em consideração a marca e modelo do equipamento efetivamente adquirido, as orientações do fabricante, a distância e desnível real entre as unidades condensadoras e evaporadora de forma a garantir aplicação de velocidades corretas para cada trecho.

01 PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:50

REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL
04			
03			
02			
01	15/04/2014	REVISÃO 01	JACQUELINE
00	27/01/2013	EMIÇÃO INICIAL	JACQUELINE

O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE PELO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NÓRMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS A TERCEIROS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE - PR

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE PR
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA CIDADÃ PADRÃO IA

PROJETO: AR CONDICIONADO
REFERÊNCIA: PLANTA TÉRREO

ASSINATURA: RICARDO ANTONIO ORTINA, PREFEITO MUNICIPAL
DESENHO: VALDECIR
DATA: AGOSTO / 2021
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: DELEGACIA CIDADÃ

ARC 01 01