



LOCAL DA OBRA

RUA SANTOS DUMONT

01	23		24	30	31
					02
	05		07		09
	06				10
	24	20	06		11
		APMI			
	19				12
	18				13
	17	16			21
					14
			15		26
04	29	27		22	03

RUA DOM PEDRO I

Banco do Brasil

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM / ESCALA

- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL (ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO)
- ENTRADA PARA O CB
- VIATURA DOS BOMBEIROS

ESTATÍSTICA
 CASA MORTUARIA
 LOTE Nº 24 QUADRA Nº 06
 RUA PRESIDENTE VARGAS / CENTRO

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS".
 A OBRA ATENDERÁ OS ARTIGOS 153 A 156 DO CB/PMFR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	Ct.1 (m²)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área(m²)
PAVIMENTO TERREO	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	300,00	01	5,00	248,12

ALTURA: 4,00m RISCO: RL ÁREA EXISTENTE: 0,00m² ÁREA TOTAL: 248,12 m²

MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/> ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
<input type="checkbox"/> SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	<input type="checkbox"/> ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
<input type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
<input type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINTORES DE INCÊNDIO
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input type="checkbox"/> HIDRANTE E MANGOTINHOS
<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	<input type="checkbox"/> CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
<input type="checkbox"/> ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> RESFRIAMENTO
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE FUMAÇA	<input checked="" type="checkbox"/> BRIGADA DE INCÊNDIO
<input type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS

RESERVATÓRIOS: INFERIOR 0,00 SUPERIOR 0,00 RTI 0,00 SPK 0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCP

OBRA / ENDEREÇO: **CASA MORTUARIA RUA PRESIDENTE VARGAS**

ÁREA: 248,12m²	Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	PARA USO DO C. B.
FRANCHA 01	PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	
02	- PLANTA DE RISCO DE INCENDIO - QUADRO DE ESTATÍSTICA	
PROPRIETÁRIO	ASSINATURA	
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ 75.927.582/0001-55		
ESCALA INDICADA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA (REG. CIVIL - CREA 27440)	DESENHO: VALDECIR PEREIRA DATA: 05 / 05 / 2016

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCALA 1-100